



Frostsikring af
fjernvarme-
installation



FJERNVARME FYN

Frostsikring af fjernvarmeinstallation

Frostsikring af fjernvarmestik og måler

Når en ejendom er under konvertering, ombygning, renovering eller nedrivning for at bygge nyt, kan fjernvarmestikket stå ubrugt i en periode. Hvis der ikke aftages varme, er det vigtigt, at fjernvarmestikket og måleren bliver frostsikret korrekt for at undgå skader og unødige udgifter.

Dette gælder også for ejendomme i nye fjernvarmeområder, hvor der er lagt fjernvarmestik ind, som endnu ikke er taget i brug. **Bemærk:** Alle fjernvarmestik **skal** tilsluttes en måler, og alle installationer skal frostsikres efter Fjernvarme Fyns retningslinjer!

Det er boligejerens ansvar at sikre, at fjernvarmestikket og måleren bliver frostsikret, inden frosten sætter ind.

Frostsikringen af fjernvarmestik og måler skal foretages af en autoriseret VVS-installatør efter Fjernvarme Fyns retningslinjer, hvor måleren sikres med isolering i form af rullebats eller anden godkendt isolering. Hvis fjernvarmestik og måler står udendørs, skal hele fjernvarmeinstallationen afdækkes mod regn og fugt.

Er fjernvarmeinstallationen ikke tilstrækkeligt frostsikret, afholdes alle udgifter til reparation i forbindelse med en eventuel frostsprængning af boligejeren.

”Fjernvarme Fyn er under almindelige forhold ikke ansvarlig for frostsprængninger, lækager eller skader som følge af manglende frostsikring.”

Fjernvarme Fyns Almindelige Bestemmelser § 1.7

Bidrag og afgifter

Selvom der ikke aftages varme, betaler bolig-ejeren fortsat for driften af målerinstallationen:

Bidrag	Pris inkl. moms
Årligt målerbidrag pr. enhed	600,00
Energibidrag pr. GJ forbrugt energi	168,75
Transportbidrag pr. m ³ målt fjernvarmevand	4,50
Effektbidrag pr. m ² BBR-areal	12,50

”Det påhviler ejeren at holde hovedhænder frostsikret.”

Fjernvarme Fyns Tekniske Bestemmelser § 2.3

1. Fremløbsføler
2. Returføler
3. Snavssamler
4. Måler, flowmåler og regneværk
5. Returventil (returløbsføler)
6. Kontraventil
7. Afspærringsventil fremløb
8. Afspærringsventil returløb
9. Eksisterende afspærringsventil fremløb
10. Eksisterende afspærringsventil returløb



65 47 30 00



kontakt@fjernvarmefyn.dk



www.fjernvarmefyn.dk



FJERNVARME FYN